



驗證檢測實驗室 委託試驗報告

收件日期： 2017年01月12日
報告編號： 106A011-K110074R1
發行日期： 2017年03月02日

委託單位：
欣蘭企業股份有限公司
地 址：
103台北市大同區鄭州路139號5樓
物品名稱：
FG-Board 纖維強化可彎曲板

檢測項目： 吸水長度變化率	檢測法規： 參考CNS 13777
------------------	----------------------

注意事項：

- 一、本報告含封面共 3 頁；報告內容不得分離使用。
- 二、本報告所記載事項僅作為參考資料，不得作為廣告、出版物等商業宣傳推銷之用。
- 三、本報告所用物品、物品名稱與取樣者等資料係由委方提供，本中心僅負責試驗分析。
- 四、本報告數據更正無效，此檢測結果僅對受測樣品負責，且不得作為法律訴訟之憑証。
- 五、檢測法規或方法註記為『*』者，表示該項目已通過 ISO/IEC 17025 之認證。
- 六、本修訂版報告一旦出具，其報告結果一律以修訂版為準，原版報告 106A011-K110074 立即作廢。

報告簽署人：

授權簽發：





驗證檢測實驗室 委託試驗報告

日商永達榮股份有限公司

取樣者：台北分公司

報告編號：106A011-K110074R1

2017年01月23日~

物品名稱：FG-Board 纖維強化可彎曲板

測試日期：2017年01月25日

一、委託單位資料：

申請廠商：欣蘭企業股份有限公司

公司統一編號：04254342

負責人姓名：李美慧

負責人身分證編號：P220358815

二、樣品資訊：

型號：---

產品規格：厚度 6mm

製備方式：抄造成型

樣品材料：石膏、無機質系混合材(碳酸鈣、再生材粉)、紙漿

製造商：A&A MATERIAL CORPORATION (JAPAN)

三、試驗單位資料：

試驗實驗室名稱：財團法人塑膠工業技術發展中心 驗證檢測實驗室

試驗地址：台中市工業區工業38路193號

試驗部門 / 組別：驗證技術部-驗證測試組

全國認證基金會認證編號：0170

內政部綠建材指定實驗室認可：內授建研字第1040850566號

內政部營建署新材料新工法指定實驗室認可：台內營字第1050801581號



驗證檢測實驗室 委託試驗報告

日商永達榮股份有限公司

取樣者：台北分公司

報告編號：106A011-K110074R1

2017年01月23日~

物品名稱：FG-Board 纖維強化可彎曲板

測試日期：2017年01月25日

試驗項目	方 法	試 驗	結 果
吸水長度變化率	參考CNS 13777	試片編號	吸水長度變化率 (%)
		# 1	0.02
		# 2	0.03
		# 3	0.03
		平 均	0.03

備註：

1. 試片製作方式：廠商提供

2. 試驗方法年版：2011

3. 試片狀態調節：

溫度：60 °C ± 3 °C

時間：24 小時

4. 試片浸水條件：

浸漬溫度：常溫

浸漬時間：24小時

5. 試片平均尺寸：

長度：160 mm

寬度：40.34 mm

厚度：5.93 mm