

# 建築材料試驗報告

號碼：CY/2020/50106

日期：2020/06/01


頁數：1 of 4

欣蘭企業股份有限公司  
台北市大同區鄭州路139號5樓

以下測試樣品係由申請廠商所提供及確認：

送樣廠商：欣蘭企業股份有限公司  
 樣品名稱：A&A 淺野 HiLuc 0.8FK 矽酸鈣板  
 委託單位：欣蘭企業股份有限公司  
 統一編號：04254342  
 送樣單位：欣蘭企業股份有限公司  
 委託單位負責人：李美慧  
 負責人身分證字號：P220358815  
 型號：0.8FK  
 產品用途：適用於室內裝潢  
 產品成份：矽酸鈣質原料、有機質原料、無機質原料  
 厚度：12 mm  
 送驗人員：欣蘭企業股份有限公司(鄭宇將)  
 備註：  
 1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)  
 2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製  
 3. 本樣品由SGS材料暨工程實驗室-台北(申請書號碼：HB-20-03328 C-20-13857，  
 收件日期：109年 05月 06日)轉送至本實驗室執行本報告所示之試驗項目。  
 收件日期：2020/05/13  
 測試期間：2020/05/13 to 2020/05/22

=====  
 測試需求：依據客戶指定，於送測樣品中檢測石綿定性測試。  
 測試方法：參考CNS 15546 (民國101年)。  
 測試結果：請見下一頁。

  
 Troy Chang / Manager - Tec  
 Signed for and behalf of  
 SGS TAIWAN LTD.  
 Chemical Laboratory - Taipei



PIN CODE: 81248CA3

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

# 建築材料試驗報告

號碼：CY/2020/50106

日期：2020/06/01

頁數：2 of 4

 欣蘭企業股份有限公司  
台北市大同區鄭州路139號5樓

## 測試結果

測試部位 No.1 : 白色塊狀

測試項目	單位	測試方法	結果
			No. 1
石綿			
溫石綿(白石綿) / Chrysotile (CAS No. : 12001-29-5)	%	參考CNS 15546 (民國101年) / X光繞射光譜分析法(XRD)及分散染色式偏光顯微鏡(DS-PLM).	Negative
鐵石綿(褐石綿) / Amosite (CAS No. : 12172-73-5)	%		Negative
青石綿 / Crocidolite (CAS No. : 12001-28-4)	%		Negative
斜方角閃石綿 / Anthophyllite (CAS No. : 77536-67-5)	%		Negative
透閃石綿 / Tremolite (CAS No. : 77536-68-6)	%		Negative
陽起石綿 / Actinolite (CAS No. : 77536-66-4)	%		Negative

## 備註：

- 石綿定性分析試驗範圍：<0.1%~100%，石綿鑑定的判定基準是以檢出含有石綿纖維為『Positive』，未檢出石綿纖維為『Negative』。

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

## 建築材料試驗報告

號碼：CY/2020/50106


日期：2020/06/01

頁數：3 of 4

欣蘭企業股份有限公司  
台北市大同區鄭州路139號5樓

### 石棉鑑定分析流程圖

【參考方法: CNS 15546】



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

## 建築材料試驗報告

號碼：CY/2020/50106

日期：2020/06/01

頁數：4 of 4

欣蘭企業股份有限公司  
台北市大同區鄭州路139號5樓

\* 照片中如有箭頭標示，則表示為實際檢測之樣品/部位。 \*

### CY/2020/50106



\*\* 報告結尾 \*\*

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx>閱覽，凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。