

試驗報告



報告編號：HB-19-04273

C-19-18850

頁數：1 OF 1

報告日期：108年06月21日

委託單位：欣蘭企業股份有限公司

統一編號：04254342

委託單位地址：103 台北市大同區鄭州路 139 號 5 樓

送樣單位：欣蘭企業股份有限公司

委託單位負責人：李美慧

負責人身分證字號：P220358815

樣品名稱：A&A 淺野 1.0FK 化粧矽酸鈣板

型號：Stendo#500MR,4B 絲光綠

產品用途：適用於醫療設施之室內裝潢

產品成份：1.矽酸鈣質原料 2.無機質原料 3.有機質原料 4.壓克力聚氨酯樹脂類塗料

厚度：6 mm

送驗人員：欣蘭企業股份有限公司(鄭宇將)

收件日期：108年06月18日

試驗日期：108年06月20日~108年06月21日

備註：1. 以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)

2. 除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責

未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製

3. 下述報告內容標示#處由顧客提供

試驗結果：

試驗項目	試驗方法	試驗結果			#規範要求值 ^{註1}
		1	2	3	
抗彎強度(N/mm ²) -載重與纖維流向垂直且面向上	CNS 13777(2017)	16.8	14.2	14.4	13.0 以上

註：1. 依 CNS 13777 表 5 矽酸鈣板之特性之規定(a 型 1.0 矽酸鈣板)。

2. 本試驗報告之測試地點於新北市五股區(新北產業園區)五權路 55 號。

規範要求值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準。

報告簽署人